



Farstrup Vandværk  
Egernvej 16, Farstrup  
9240 Nibe  
Att.: Svend Bertelsen

Registrernr.: C60499/Rev.1  
Kundenr.: 87368  
Ordrenr.: 826361  
Prøvenr.: 23265978  
Modt. dato: 2011.10.26  
Sidenr.: 1 af 1

## ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Farstrup Vandværk  
Egernvej 16, Farstrup, 9240 Nibe  
Prøvested.....: **Farstrup Vandværk. Ledningsnet - 70978/4831000299**  
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol  
Prøvemærke.....: **Butik**  
Prøveudtagning...: 2011.10.26 kl. 12:10  
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (PCH)  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2011.10.27 kl. 02:58 - 2011.10.31

	Prøvenr.: 23265978	Prøve ID:	Prøvemærke:	**Grænseværdier			Um (%)
				Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	MPN/100 ml		i.m.	Colilert®		
E. coli	<1	MPN/100 ml		i.m.	Colilert®		
Kimtal ved 22 °C, GEA	<1	CFU/ml		200	DS/I 6222:2000		
Jern (Fe)	<0.010	mg/l		0.2	SM3120-ICP	30	

### Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs				*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar				*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen				*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal				*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	11.2	gr. C			DS2250	
pH	7.5	pH		7.0-8.5	DS 287:1978	10
Ledningsevne	68	mS/m	>30		DS/EN 27888	6
Iltindhold	1.3	mg/l		> 5	DS/EN 25814	6

### Analysekommentarer:

Revideret analyserapport: Rettet vandværk.

Kopi af rapporten er sendt til:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nordjylland, Vesterbro 81B, 1. Postboks 1826, 9100 Aalborg (postboks)
- Aalborg Kommune, Vandforsyningen, Sønderbro 53, 9000 Aalborg

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

\*\*) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

§) Resultater mærket § overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

### Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

31. oktober 2011

Kundecenter: tlf.70224256 Flemming M. Christensen  
Kontaktperson Godkendt af

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.